



Marktgemeinde Liebenfels Trinkwasseruntersuchungen 2023

Die Marktgemeinde Liebenfels hat im Jahr 2023 alle gesetzlich vorgeschriebenen Untersuchungen durchgeführt und wir möchten unsere Bevölkerung über die Ergebnisse wie folgt informieren:

Untersuchung	normal	Hochbehälter							
		Ulrichsberg	Glantschach	Gradeneegg	Sörg	Rosenbichl	Ganskragen	Feistritzgraben	Wegscheide
Gesamthärte	bis 24	10	16	2,6	6	18	17	18	2,6
Karbonathärte	bis 22	8,5	14	2,0	5	15	15,0	16,0	1,4
ph-Wert	6,5 - 9,5	7,7	7,6	7,2	7	7,7	7,7	7,7	6,40
Amonium	0,5	< 0,0052	< 0,0052	< 0,0052	< 0,0052	< 0,0052	< 0,0052	< 0,0052	< 0,0052
Calcium	bis 400	53	93	10,1	34	106	103	97	< 10
Chlorid	bis 200	8,2	19,7	< 1	8,5	16,3	16	21	6,9
Eisen	bis 200	< 10	< 10	< 10	2	2	2	< 10	< 10
Kalium	bis 50	< 1	4,2	< 1	2,7	4,7	4,5	3,2	1,6
Magnesium	bis 150	11,4	10,6	< 5	< 5	13,1	12,8	19,3	< 5
Mangan	bis 50	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
Natrium	bis 200	5,2	12	1,3	6,2	6,4	6,5	10,8	3,5
Nitrat	bis 50	< 1,8	7,1	< 5,0	14,2	14,6	14,6	14,2	9,7
Nitrit	bis 0,1	< 0,003	< 0,003	< 0,003	< 0,003	< 0,003	< 0,003	< 0,003	< 0,003
Sulfat	bis 250	27	11,6	2,2	12,1	15,2	14,2	17,2	2,2
KBE* bei 37°	bis 20	0	10	< 10	0	0	< 10	< 10	0
KBE* bei 22°	bis 100	8	0	0	0	0	16	0	0

*KBE = Koloniebildende Einheiten

Versorgungsgebiete

HB Ulrichsberg:	Bärndorf, Hardegg, Lorberhof, Metschach, Weitensfeld, Zmuln, Zweikirchen
HB Glantschach:	Glantschach, Woitsch
HB Gradeneegg:	Gradeneegg
HB Sörg:	Hoch-Liebenfels, Miedling, Pflausach, Pflugern, Reidenau, Sörg, Sörgerberg, Waggendorf
HB Rosenbichl:	Hohenstein, Pulst, Rosenbichl
HB Ganskragen:	Lebmach, Liebenfels, Radelsdorf, Rohndorf, Tschadam
HB Feistritzgraben:	Liebenfels (ehem. Wassergenossenschaft)
HB Wegscheide:	Zojach